



ЕРКНМ № 61210061000200577230 от 27.08.2021 года



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску
г. Новошахтинск пр. Ленина, 59 тел. 2-09-11
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 109/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад общеразвивающего вида №12 «Золушка» города Новошахтинска**
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 109 от «27» августа 2021года
в период с «07» сентября 2021 г. по «07» сентября 2021 г.

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской
области майор внутренней службы Волобуев Михаил Сергеевич

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий
МБДОУ д/с № 12 Семкова Марина Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка о выполнении
-------	--	---	--	----------------------

		по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	
1.	Не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проведении работ по очистке воздуховодов от горючих отложений, не внесена информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 43, п.54.	10.11.2021	
2.	Не все дежурные обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (в наличии 1 шт. на 2 дежурных).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 30.	10.11.2021	
3.	Отсутствует информация о месте хранения ключа от замка двери чердачного помещения здания пищеблока.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п.18.	10.11.2021	
4.	Территория организации, не имеющая источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудована пожарным щитом.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 410.	10.11.2021	
5.	Отсутствует в помещении диспетчерской (пожарного поста) инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 56.	10.11.2021	
6.	Высота ограждения площадок и самих лестниц 3-го типа (эвакуационных наружных лестниц) менее 1,2 м.	ФЗ-123 ст.4, ст. 89, СП 1 131.30-2020 п.4.4.7	20.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ д/с № 12 Семкова М.А. _____

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

_____ (подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы М.С. Волобуев
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)


(подпись)


* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 109А

По распоряжению начальника ГУ МЧС России по Ростовской области
и приказом от 07 сентября 2023 г. № 407 от 07 сентября 2023 г.

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Волобуев Михаил Сергеевич

в ходе внутреннего присутствия представителя контролируемого лица Сидорова
И.И. (И.И. Сидорова) Иванов

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 70 Федерального закона от 11.07.2020 № 248-ФЗ и о государственном надзоре
за соблюдением требований пожарной безопасности в многоквартирных домах и в коммунальном хозяйстве в Ростовской области необходимо у

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативных документов	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка о выполнении

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430285

Владелец Марина Александровна Семкова

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025