



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

пер. Доломановский, 132, г. Ростов на Дону, 344018

Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, (863) 227-50-79,

(863) 223-31-90 <http://www.gpnrostov.donpac.ru>, E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru,

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску

пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: 8(86369) 2-09-11, email: gpn_novo@mail.ru

Предписание № 23/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида № 12 «Золушка» города Новошахтинска

«12» марта 2018 г. проведено мероприятие по надзору заместителем начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску майором внутренней службы Волобуевым Михаилом Сергеевичем в зданиях, помещениях и на территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 12 «Золушка» города Новошахтинска по адресу г. Новошахтинск ул. 4-я Пятилетка, 53 совместно с заведующим МБДОУ д/с № 12 Семковой М.А. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- пис- ания	Вид нарушения обязательных тре- бований пожарной безопасности с ука- занием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правово- вого акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бований по- жарной безо- пасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1	Не соответствует разделу XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации п.2	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.2 В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожароопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.	10.08.2018	
2	В журнале противопожарного инструктажа не указывается вид инструктажа, нет расписей лица проводившего	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.3 ФЗ-123 ст.4, Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников	10.08.2018	

	инструктаж, инструктажи проводятся с разной периодичностью.	"организаций" п.9, п.10. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1).		
3	Не оборудованы электрораспределительные устройства автономными установками пожаротушения (в помещениях посудомоечных и у блока охранно – пожарной сигнализации).	ФЗ-123 ст.4, ст.83, СП 5.13130.2009 табл. А 4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади. Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1	10.08.2018	
4	Отсутствуют ограждения 2-х наружных лестниц и площадок 1-го этажа при входах в здание при высоте более 45 см. от уровня тротуара.	ФЗ-123 ст.4, СНиП 2.08.02-89* п.1.93* Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения.	10.08.2018	
5	Вертикальные элементы лестниц 3-го типа ведущие из групп 2-го этажа непосредственно на улицу имеют просвет более 0,1 метра (допущено горизонтальное членение в ограждениях), высота ограждения этих лестниц менее 1,2 м.	ФЗ-123 ст.4, СНиП 2.08.02-89* п.1.92* Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений и на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: - высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, - в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); - высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м	10.08.2018	
6	Не повышен предел огнестойкости несущих швеллеров внутренней лестницы (не проведена огнезащитная обработка) до R 45	ФЗ-123 ст.4, СНиП 21-01-97* п. 5.18* табл.4 Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4*. К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменности здания при пожаре.	10.08.2018	

7	Двери эвакуационных выходов из групп 1-го этажа здания открываются не по направлению выхода из здания.	ФЗ-123 ст.4, СНиП 21-01-97* п.6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	10.08.2018	
8	Не установлен противопожарный люк 2-го типа на выходе на чердак из общей лестничной клетки	ФЗ-123 ст.4, СНиП 21-01-97* п.8.4* В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6×0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	10.08.2018	
9	Применены материалы (ковровые дорожки) с неустановленной степенью пожарной опасности на лестничных маршах, лестничных клетках, общих коридорах.	ФЗ-123 ст.4, СНиП 21-01-97* п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	10.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Подпись
Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску Волобуев М.С.
должность, фамилия. и. , о.

«12» марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ д/с № 12 Семкова М.А.

Подпись
«12» марта 2018 г.

должность, фамилия и. , о.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430285

Владелец Марина Александровна Семкова

Действителен С 15.04.2024 по 15.04.2025