



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

пер. Доломановский, 132, г. Ростов на Дону, 344018

Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, (863) 227-50-79,
(8630 223-31-90 <http://www.gpnrostov.donpac.ru>, E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru,

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску

пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: 8(86369) 2-09-11, email: gpn_novo@mail.ru

Предписание № 126/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида № 12 «Золушка» города Новошахтинска.

«11» июля 2019 г. проведено мероприятие по надзору заместителем начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску майором внутренней службы Волобуевым Михаилом Сергеевичем в зданиях, помещениях и на территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 12 «Золушка» города Новошахтинска по адресу г. Новошахтинск ул. 4-я Пятилетка, 53 совместно с заведующим МБДОУ д/с № 12 Семковой М.А. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Преподания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|--------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отсутствуют ограждения 2-х наружных лестниц и площадок 1-го этажа при входах в здание при высоте более 45 см. от уровня тротуара. | ФЗ-123 ст.4, СНИП 2.08.02-89* п.1.93* Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения. | 10.05.2020 | |
| 2 | Вертикальные элементы лестниц 3-го типа ведущие из групп 2-го этажа непосредственно на улицу имеют просвет более 0,1 метра (допущено горизонтальное членение в ограждениях), высота ограждения этих лестниц менее 1,2 м. | ФЗ-123 ст.4, СНИП 2.08.02-89* п.1.92* Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений и на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: - высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, - в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); - высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м | 10.05.2020 | |

| | | | | |
|---|--|--|------------|--|
| 3 | Двери эвакуационных выходов из групп 1-го этажа здания открываются не по направлению выхода из здания. | ФЗ-123 ст.4, СНиП 21-01-97* п.6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. | 10.05.2020 | |
| 4 | Не установлен противопожарный люк 2-го типа на выходе на чердак из общей лестничной клетки | ФЗ-123 ст.4, СНиП 21-01-97* п.8.4* В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6×0,8 м по закрепленным стальным стремянкам. | 10.05.2020 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску Волобуев М.С.
должность, фамилия, и. , о.

Подпись
«11» июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Подпись
«11» июля 2019 г.

Заведующий МБДОУ д/с № 12 Семкова М.А.
должность, фамилия и. , о.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430285

Владелец Марина Александровна Семкова

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025