



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: upr@sko.nadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«03» апреля 2018 г.
(дата составления)

Ростовская область, г. Шахты,
проспект Победа Революции, 106-а
Таганрогский территориальный отдел по
государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
(место составления)

Мною, исполняющим обязанности заместителя начальника Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо - Кавказского управления Ростехнадзора Щурковым Александром Владимировичем, служебное удостоверение ТО-08 № 0201,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 12 "Золушка" города Новошахтинска (далее по тексту – МБДОУ д/с № 12), юридический и фактический адрес: 346905, Ростовская область, город Новошахтинск, улица 4-я Пятилетка, 53,

1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ч. 1 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

«Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки», а именно: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года № 6, зарегистрированного Минюстом России от 22.01.2003 года № 4145 (далее по тексту – ПТЭЭП); «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 (далее по тексту – ПУЭ):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено
1	2	3
1.	На дверях ВРЩ-0,4 кВ 1 этажа не нанесены надписи наименований отходящих присоединений.	ПТЭЭП п.2.2.20

2.	ВРЩ-0,4 кВ «Кухни» не укомплектован диэлектрическим ковриком	ПТЭЭП п.1.2.
3.	На дверях ЩО 1 и 2 этажей не нанесены надписи наименований отходящих присоединений.	ПТЭЭП п.2.2.20
4.	Открыто проложенные заземляющий проводник, при выходе из здания Кухни не защищены от коррозии.	ПТЭЭП п.2.7.7.
5.	Моечные поддоны (металлические раковины, ванна) помещения пище приготовления не присоединены к системе уравнивания потенциалов.	ПУЭ п. 7.1.88
6.	Металлический корпус ящика «Печь» не присоединён к сети заземления при помощи отдельного заземляющего проводника	ПТЭЭП п.2.7.6
7.	Электрические соединения электропроводки при выходе из ВРЩ-0,4 кВ Кухни выполнено скруткой.	ПУЭ п.2.1.26-2.1.28
8.	Приказом от 09.01.2018 г № 3 назначен ответственный за электрохозяйство не имеющий группу по электробезопасности IV до 1000 В.	ПТЭЭП пп. 1.2.3,1.2.7,1.4.28
9.	Электроустановки не укомплектованы в полном объёме испытанными электрозащитными средствами (диэлектрическими перчатками, двухполюсным указателем напряжения, диэлектрическим ковриком, комплектом плакатов по электробезопасности) согласно приложения 8 Инструкции по П и СЗиВЭ.	ПТЭЭП п.1.2.2

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в адрес лица вынесшего настоящее Представление, по адресу: 346500, г. Шахты, пр. Победа Революции, 106-а, тел./факс (863 6) 25-91-25, E-mail: shmo@sevkav.gosnadzor.ru, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

И.о. заместителя начальника
Таганрогского территориального отдела
по государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора



/А.В. Щурков/ 03.04.2018г.
(Ф.И.О.) (дата)

Представление вручено (направлено) по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

заведующий Семенов М.А. *М.А.* *03.04.2018*
(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата вручения)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430285

Владелец Марина Александровна Семкова

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025