

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 12 «Золушка»
города Новошахтинска

исх. № 226
от 14.12.2021г.

Начальнику Управления образования
Администрации города Новошахтинска
Бахтиновой Т.П.

М.А. Семковой
Заведующего МБДОУ д/с № 12

Отчет
о выполненных мероприятиях
по Предписанию об устранении нарушений обязательных требований пожарной
безопасности № 109/3 от 07 сентября 2021 года

По Предписанию об устранении нарушений обязательных требований пожарной
безопасности № 109/3 от 07 сентября 2021 года,

№ п/п	Вид нарушения	Сроки устранения	Отметка о выполнении
1	Не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проведении работ по очистке воздуховодов от горячих отложений, не внесена информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности	10.11.2021	Внесена полностью информация журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проведении работ по очистке воздуховодов от горячих отложений, информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности.
2	Не все дежурные обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (в наличии 1шт. на 2 дежурных).	10.11.2021	Приобретено в ООО «Гефест».
3	Отсутствует информация месте хранения ключа от замка двери чердачного помещения здания пищеблока.	10.11.2021	Информация размещена на здании пищеблока.
4	Территория организации, не имеющая источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудована пожарным щитом.	10.11.2021	Будет оборудована по мере поступления финансирования.
5	Отсутствует в помещении диспетчерской (пожарного поста) инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	10.11.2021	Разработана инструкция для дежурного персонала.
6	Высота ограждения площадок и самих лестниц 3-го типа (эвакуационных наружных лестниц) менее 1,2 м.	20.06.2022	По мере поступления финансирования.

Заведующий МБДОУ д/с № 12



М.А. Семкова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430285

Владелец Марина Александровна Семкова

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025