

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 12 «Золушка»
города Новошахтинска**

исх. № 100
от 06.08.2019г.

Начальнику ОНД и ПР по г. Новошахтинску
УНД и ПР ГУ МЧС России по РО
подполковнику внутренней службы
Семенову Д.Б.

М.А. Семковой
Заведующего МБДОУ д/с № 12

**Информация
по предписанию № 126/1/1 от 11 июля 2019 года
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Отсутствуют ограждения 2-х наружных лестниц и площадок 1-го этажа при входах в здание при высоте более 45 см. от уровня тротуара	ФЗ-123 ст.4, СНиП 2.08.02-89* п.1.93* Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения	10.05.2020	Имеется коммерческое предложение ООО»Гефест»
2	Вертикальные элементы лестниц 3-го типа ведущие из групп 2-го этажа непосредственно на улицу имеют просвет более 0,1 метра (допущено горизонтальное членение в ограждениях), высота ограждения этих лестниц менее 1,2м.	ФЗ-123 ст. 4, СНиП 2.08.02-89* п.1.92* Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений и на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: -высота ограждений лестниц, используемых детьми, должны быть не менее 1,2м ;— в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные	10.05.2020	Имеется коммерческое предложение ООО»Гефест»

		членения в ограждениях не допускаются); -высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8м		
3	Двери эвакуационных выходов из групп 1-го этажа здания открываются не по направлению выхода из здания.	ФЗ-123 ст.4, СНиП 21-01-97* п.6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	10.05.2020	Имеется коммерческое предложение ООО»Гефест»
4	Не установлен противопожарный люк 2-го типа на выходе на чердак из общей лестничной клетки	ФЗ-123 ст.4, СНиП 21-01-97* п.8.4. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 156 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам	10.05.2020	Имеется коммерческое предложение ООО»Гефест»

Заведующий МБДОУ д/с № 12

М.А. Семкова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430285

Владелец Марина Александровна Семкова

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025